


SYSTRA Danmark A/S
Att.: Martin S. Nielsen
Emil Møllers Gade 41D
8700 Horsens

4. marts 2025 - Sagsnr. 25/5394 - Løbenr. 37754/25

Allonge til meddelt udledningstilladelse

SYSTRA Danmark A/S (herefter SYSTRA) har i maj 2022 på vegne af Kolding Kommune – Trafik, Vej og Park (herefter Bygherre) søgt om tilladelse til udledning af vejvand fra ny Sydlig Ringvej til Dalby Møllebæk. Udledningen sker via to bassiner – bassin 1 i den sydvestlige ende og bassin 2 i den nordøstlige ende. Figur 1 angiver den vestlige del af ny Sydlig Ringvej samt placeringen af de to bassiner.

Kolding Kommune meddelte tilladelse til de to bassiner i april 2024. Tilladelsen er vedlagt som bilag 1.



Figur 1: Udsnit af tegning T_AFV_901, der angiver placeringer af bassin 1 og 2.

Ansøgning om ændring af udledningstilladelse

SYSTRA har den 19. februar 2025 på vegne af Bygherre søgt om ændring af den tilladelse, som Kolding Kommune har meddelt den 29. april 2024.

I forbindelse med anlægsarbejdet har Bygherre konstateret forhold, der har nødvendiggjort ændringer i design af bassin 2, og i forlængelse heraf kræves en ændring i den gældende udledningstilladelse.

Konkret ønsker Bygherre at etablere bassin 2 uden membran, hvorved man vil afvige fra vilkår nr. 7 i udledningstilladelsen.

Ændring af bassinopbygning afstedkommer ikke et krav om nye udledningstilladelser

Kolding Kommune vurderer, at den foreslåede ændring i bassinopbygning ikke kræver nye udledningstilladelser jf. spildevandsbekendtgørelsens¹ § 65.

Samtidig tillades Bygherre at afvige fra vilkår nr. 7 i den gældende udledningstilladelse for så vidt angår bassin 2.

Udover ovennævnte afvigelse er den eksisterende udledningstilladelse fortsat gældende og bindende for Bygherre.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. spildevandsbekendtgørelsens¹ § 65, stk. 3. Søgsmål til afprøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens² § 101.

Projektbeskrivelse

SYSTRA angiver følgende i sin ansøgning vedrørende bassin 2:

[citat] "Ved opstart af anlægsarbejdet er det imidlertid konstateret, at der er sekundært grundvandsspejl, og at der er jordbundsforhold, der gør anlægget svært bygbart" [citat slut]

SYSTRA har meddelt Kolding Kommunes spildevandsteam, at det højtliggende grundvandsspejl vil kræve opdriftssikring af regnvandsbassinet, hvis det skal etableres med membran. Med de aktuelle forhold vil denne opdriftssikring blive meget omkostningsfuld både arbejdsmæssigt og økonomisk.

SYSTRA angiver i forlængelse heraf, at bassin 2 ligger uden for OSD, og at der derfor ikke behøver at være membran i bassinet for at forhindre nedsivning til grundvandet.

Endelig oplyser SYSTRA, at man fastholder det stuvningsvolumen, der fremgår af den meddelte tilladelse, og at bassinet således etableres med en teoretisk overløbshyppighed på 11,7 år, hvilket er en ekstra sikring i forhold til kravet om overløbshyppighed på 5 år.

SYSTRAs ansøgning er vedlagt som bilag 2.

¹ BKG 2024-05-27 nr. 532 Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

² LBKG 2024-10-11 nr. 1093 Miljøbeskyttelsesloven

Kommunens vurdering

Via den allerede meddelte tilladelse har Kolding Kommune vurderet på relevante forhold i forbindelse med udledning af overfladevand fra ny Sydlig Ringvej. Nærværende vurdering vil derfor alene gå på de ændringer, som SYSTRA foreslår.

Eneste ændring er, at Bygherre vil etablere bassin 2 uden membran.

Kolding Kommune betragter ikke dette som en væsentlig ændring, og der kræves derfor ikke en ny udledningstilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsen¹ § 65, stk. 1, nr. 1.

Nedsivning til grundvand

Bassin 2 ligger uden for OSD. Kolding Kommune har ikke praksis for at stille krav om, at bassiner der ligger uden for OSD skal etableres med membran.

Det juridiske grundlag

Afgørelsen er truffet jf. spildevandsbekendtgørelsens¹ § 65, stk. 1, nr. 1.

—

Venlig hilsen

Per Bruun
Ingeniør

Bilag

- 1) Tilladelse til udledning af overfladevand af 29. april 2024
- 2) Ansøgning om ændring af tilladelse af 19. februar 2025

Kopi

Kopi af nærværende afgørelse er sendt til:
Ejer af matriklerne 10bn og 12c Vonsild By, Vonsild
Styrelsen for patientsikkerhed
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet