

Projekt: 'Etablering af 150 kv kabelanlæg – Viuf Solcellepark'

Opsamling af høringssvar

Høring af berørte myndigheder i perioden fra den 15. august til den 29. august 2023.

Oversigt over høringssvar

Berørte myndigheder/Nr.	Høringssvar	Miljøvurderingsmyndighedens bemærkninger
Kolding Kommunes Naturteam	<p><i>Beskyttede sten og jorddiger</i></p> <p>Samlet set vurderer naturteamet, at kablets krydsning af diget ikke kan siges at medføre en væsentlig naturmæssig eller kulturhistorisk påvirkning.</p> <p><i>§ 3-beskyttet natur & bilag IV-arter</i></p> <p>Såfremt der til enhver tid er en slamsuger til stede under projektarbejdet, således man kan reagere hurtigt i tilfælde af blow-ups, samt at der holdes en minimumsafstand fra projektområdet (herunder arbejdsbælte, arbejdspladser, muffehuller m.v.) til § 3-beskyttet natur og registreringer af bilag IV-arter, vurderes projektet ikke at påvirke § 3-beskyttet natur negativt, ej heller bilag IV-arters økologiske funktionalitet.</p>	<p>Bygherre har slamsuger til stede under projektarbejdet.</p> <p>Bygherre er opmærksom på minimumsafstande og holder en minimumsafstand på mindst 20 meter. til § 3-beskyttet natur og bilag IV-arter.</p> <p>Høringssvar vurderes ikke at give anledning til ændring i afgørelsen.</p>
Kolding Kommunes Vandforsyningsteam	<p>Som udgangspunkt vurderes det ikke, at kablet vil påvirke nuværende og fremtidige grundvandsressource. Dog kunne grundvandsteamet godt påtænke sig at se en beskrivelse af de materialer kablet er lavet af, og om der kan være en risiko for udvaskning af forskellige komponenter derfra til grundvandet.</p>	<p>Bygherre er opmærksom på, at der ikke må ske udvaskning af stoffer fra materialer og kabelrør</p> <p>Bygherre har orienteret om at der ikke vil være risiko for udvaskning af stoffer, da kabler vil blive omkranset af kabelrør.</p> <p>Bygherre sender datablade til berørt myndighed.</p> <p>Høringssvar vurderes ikke at give anledning til ændring i afgørelsen.</p>

<p>Kolding Kommunes trafik-, vej- og parkafdeling.</p>	<p>Trafikteamet har ingen bemærkninger.</p> <p>Jordfortrængning og underboring udføres i overensstemmelse med DS 475 Norm for etablering af ledningsarbejder i jord. Ledninger føres altid vinkelret under vej.</p> <p>Tværgående ledninger skal som udgangspunkt nedlægges i beskyttelsesrør i en dybde af min. 1,5m. (målt fra top af rør) under kørebane, nødspor, rabatter, fortov og cykelsti og i en dybde af min. 1,0 m. under grøftebund/afvandingsledninger.</p> <p>Underføring skal altid udføres min. 1 meter fra vejafvandingselementer - rendestensriste. Det vurderes for hver enkelt rist om en meter er tilstrækkeligt.</p> <p>Overliggende belægning må på ingen måde forstyrres.</p> <p>Der vedhæftes borerapport ved færdigmelding.</p> <p>Ved mislykket jordfortrængning/underboring skal vejmyndigheden informeres herom.</p>	<p>Hørings svar vurderes ikke at give anledning til ændring i afgørelsen.</p>
<p>Museum Sønderjylland</p>	<p>Tæt omkring området er der registreret flere væsentlige, jordfaste fortidsminder (se kortbilag). Umiddelbart vest for tracéet er der fundet bopladsspor i form af gruber fra førromersk jernalder og bronzealder (MSJA 111 Elisabethsminde).</p> <p>Inde i Sønder Vilstrup Skov og også mellem Viuf/Almind og tracéet findes adskillige både fredede og ikke-fredede gravhøje (herunder blandt andre sb. 1 og 3 begge Sdr. Vilstrup Sogn og sb. 2-9 alle Viuf Sogn og endelig sb. 44 Almind Sogn).</p> <p>Ca. 450 meter vest for tracéet ved Jensgård er registreret fund af kogestensgrube (sb. 24 Viuf Sogn).</p> <p>Sydligst i området er der vest for tracéet registreret kulturlag fra stenalderen (sb. 71 Almind Sogn) og bopladsspor fra middelalderen (sb. 70 Almind Sogn).</p> <p>I samme område er der ved detektorafsøgning fundet en stangnål fra jernalderen (sb. 104 Almind Sogn).</p> <p>Vi ved desuden af erfaring, at man i forhistorien foretrak at placere sine bopladser relativt højt i terrænet og tæt ved vand. Netop en sådan placering, som det aktuelle planområde har.</p>	<p>Bygherre har orienteret om, at Museum Sønderjylland er adviseret om projektet.</p> <p>Bygherre oplyser at der vil blive udført en arkivalisk kontrol af projektområdet.</p> <p>Bygherre skal gøres opmærksom på, at hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, skal anlægsarbejdet straks indstilles, i det omfang, det berører fortidsmindet og tilkalde Museum Sønderjylland – Arkæologi.</p>

	<p><i>vurdering</i> På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der er høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for planområdet. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for planområdet.</p> <p>Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.</p>	<p>Hørings svar vurderes ikke at give anledning til ændring i afgørelsen.</p>
--	---	---