

Vamdrup Fjernvarme  
Nygade 6  
6580 Vamdrup

CVR 55946817

11. marts 2024 - Sagsnr. 24/4034 - Løbenr. 30056/24

## **§ 21-afgørelse om ikke VVM-pligt af etablering af fjernvarme i et industriområde i Vamdrup**

Kolding Kommune har den 7. februar 2024 modtaget ansøgning om miljøscreening af etablering af fjernvarme i et industriområde i Vamdrup samt etablering af en ny gaskedel til reservelast på Vamdrup Fjernvarmeværk, Nygade 6, 6580 Vamdrup. Beskrivelse af projektet fremgår nedenfor.

### **Afgørelse**

I henhold til miljøvurderingsloven<sup>1</sup> har Kolding Kommune vurderet, at projektet om etablering af fjernvarme i et industriområde i Vamdrup samt etablering af en 10,5 MW gaskedel ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har i forbindelse med screeningen af projektet vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

### **Baggrund for screeningen**

Miljøscreeningen er udarbejdet for at undersøge, om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med projektet om etablering af fjernvarme i et industriområde i Vamdrup samt etablering af en 10,5 MW gaskedel.

Screeningen af projektets miljøpåvirkninger foretages i henhold til miljøvurderingsloven. Kommunen skal vurdere, om projekter nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilhørende tilladelse.

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger og foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår af loven. For hvert emne vurderes projektets miljøpåvirkning, og det er miljøvurderingslovens bilag 6, der fastlægger kriterierne for vurdering af væsentlighed.

---

<sup>1</sup>Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, idet projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3.a Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) og pkt. 3.b Industri anlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).


Projekter nævnt i bilag 2 er kun omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, hvis de af kommunen vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Er dette ikke tilfældet, kan Kolding Kommune træffe afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. lovens § 21.

Hvis det vurderes på baggrund af screeningen, at projektet ikke har sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der ikke gennemføres en miljøkonsekvensvurdering med miljøkonsekvensrapport. Berørte myndigheder skal høres, før Kolding Kommune kan træffe afgørelse om ikke at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøkonsekvensvurdering skal offentliggøres sammen med begrundelsen for beslutningen. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering.

### Redegørelse for projektet

Vamdrup fjernvarme ønsker at tilbyde fjernvarme til et industriområde i Vamdrup, hvor størstedelen i dag er naturgasopvarmet.

Projektet omfatter konvertering af individuel naturgasforsyning til fjernvarme i en del af industriområdet i Vamdrup, etablering af ny 10,5 MW gaskedel samt nedlæggelse af to mindre gaskedler. Den nye gaskedel placeres i eksisterende bygning, hvor der tidligere har stået en gasmotor. Eksisterende skorsten benyttes. Der er i alt 57 ejendomme i området, hvor de 53 er forsynede med fossile brændsler. Der etableres ca. 4.048 kanalmeter hovedledning og 1.710 kanalmeter stikledning. Projektets udstrækning ses på nedenstående kort.



Kort: Projektets udstrækning

### Vurdering

Screeningen viser, at projektet ikke vil resultere i væsentlige sandsynlige miljøpåvirkninger.

Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

- At anlægget etableres i byzone, hvor det ikke påvirker fredede arealer, Natura 2000 eller andre særligt værdifulde naturområder.
- At fjernvarmeledningerne ikke indebærer risiko for forurening af jord, grundvand eller vandmiljø eller risiko for uheld, som vil kunne påvirke miljøet væsentligt.
- At fjernvarmeledningerne, når de er i drift, ikke vil give anledning til støj, lugt- eller luftgener.

Den detaljerede screening fremgår af myndighedsskemaet i bilag 1.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces.

### **Høring**

Kolding Kommune har i perioden 14.-28. februar 2024 foretaget høring af berørte myndigheder i medfør af miljøvurderingslovens § 35, stk. 1. De berørte myndigheder er blevet hørt, om de har viden om området, der kan have betydning for afgørelsen. Der indkom høringssvar fra flere berørte myndigheder, men ingen høringssvar har givet anledning til ændringer i screeningsafgørelsen.

Høringssvarene fremgår af bilag 2 til afgørelsen.

### **Klage**

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning.

### **I øvrigt**

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres jf. miljøvurderingslovens § 21 og 36 og kan ses på kommunens hjemmeside under [www.kolding.dk/miljoesager](http://www.kolding.dk/miljoesager). Afgørelsen har 4 ugers klagefrist indtil 8. april 2024 den dato. måned 2024.

—

Venlig hilsen

Vicki Marie Munkgaard Schmidt  
Kemiingeniør

### **Bilag**

Bilag 1: Myndighedsskema med bygherres ansøgning og myndighedens bemærkninger.

Bilag 2: Oversigt over høringssvar m. miljømyndighedens bemærkninger.

## **Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter**

**Hvad er lovgrundlaget?** Lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

**Hvad kan man klage over?** Retlige spørgsmål.

**Hvem kan klage?** Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

**Hvortil skal klagen sendes?** Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

**Hvem kan hjælpe?** På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

**Hvad er klagefristen?** Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige senest den 8. april 2024.

**Hvad koster det at klage?** Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

**Søgsmålsfrist:** Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.