

Afstandskrav

Drikkevandsboringer placering skal så vidt muligt overholde følgende mindsteafstande til forureningskilder m.v. på egen og andres matrikler. Bemærk afstandskravene er forskellige for almene vandforsyninger (Vandværker) og andre vandforsyningsanlæg.

Gruppe	Emne	Afstandskrav		Aktuel afstand	Ikke aktuel
		Andre	Vandværker		
Energianlæg	Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør Nedgravet	30 m	50 m		
	Forsyningsledninger for gas og olie	50 m	50 m		
	Jordvarmeanlæg horisontal	50 m	50 m		
	Jordvarmeanlæg vertikal	300 m	300 m		
	Forsyningsledninger for gas og olie	50 m	50 m		
Anlæg for dyrehold	Stalde, løbegårde og lign	25 m	50 m		
	Kreaturvandingssteder	15 m	15 m		
	Møddinger, ajlebeholdere	25 m	50 m		
	Gødningsoplæg, åbne og lukkede gødningstanke	25 m	50 m		
	Ensilagebeholdere, tanke for ensilagesaft	25 m	50 m		
Ejendomsforhold	Skel, medmindre byggelinje eller servitutbestemmelser kræver større afstande	5 m	10 m		
Vejanlæg	Veje, private	5 m	10 m		
	Offentlige veje, parkeringsarealer og lign.	5 m	10 m		
Bebyggelse, ledninger og kabler	Bygninger	5 m	5 m		
	Lavspændingsluftledninger eller jordkabler	5 m	5 m		
	Højspændingsluftledninger eller jordkabler	10 m	10 m		
Topografiske forhold	Grøfter, vandløb og åbne vandarealer*	10 m	10 m		
Anlæg for vandafledning og kloakering mv	Faskiner for tagvand	25 m	25 m		
	Ledningsanlæg for overfladevand og regnvand	15 m	15 m		
	Ledningsanlæg for spildevand når ledningen er udført af drænrør eller muffeløse rør	300 m	300 m		
	Drænvand uden spildevand	15 m	15 m		
	Spildevand, såfremt ledningen udføres med tætte rør og samlinger	50 m	50 m		
	Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand	75 m	150 m		
	Hustanke (septiktanke), samletanke for husspildevand	15 m	50 m		
	Jordbassiner for spildevand, også selvom dette er opspædet med regnvand	300 m	300 m		
	Slambede for spildevandsrensning	150 m	300 m		
	Nedsivningsanlæg for vejvand og husspildevand	300 m	300 m		
Oplæg af affald	Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge – og anlægsarbejder	20 m	20 m		
	Lossepladser, slagge- og flyveoplæg, skrotpladser	150 m	300 m		
Industrianlæg	Oplæg af kemikalier	300 m	300 m		
Begravelsespladser	Nedgravning af døde dyr	50 m	50 m		
	Kirkegårde	100 m	100 m		
Anden vandindvinding	Indvindingsanlæg på naboejendomme	50 m	50 m		
Afstand til vandløb og våd natur ønskes dog størst mulig og helst minimum 300 meter.					

Overskridelser af et eller flere af ovenstående afstandskrav ja nej

Hvis ja hvilke _____ Afstand i meter til boring _____